



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 2154-1/22


Naziv uzorka: Voda iz česme
Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac
Broj zahtjeva/naloga: 2154/22
Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac
Zapisnik o uzorkovanju: Z-2154/22
IBN: 2154-1/22
Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: BP Belamionix
Metoda uzorkovanja: ¹⁾BAS EN ISO 19458:2008
Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20
Oblik i količina uzorka: 2 x 250 ml
Datum uzorkovanja: 05.07.2022. Vrijeme uzorkovanja: 08:30
Ostali podaci o uzorku: -
Uslovi sredine: -
Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 4,9°C
Napomena: -

¹⁾ Akreditovana metoda



Sarajevo, 08.07.2022.

ZA Tehnički rukovodilac


Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije


Admir Rastić, ing.

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 2154-1/22

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtjeva/naloga: 2154/22

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-2154/22

IBN: 2154-1/22

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 2154-1/22

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokaliitet: BP Belamionix

Datum prijema:

05.07.2022.

Uzeto u postupak:

05.07.2022.

Ispitivanje završeno:

08.07.2022.



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 2154-1/22

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	⁴⁾ DV
n ₁					
³⁾ Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
³⁾ Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
³⁾ Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
³⁾ Fekalne koliformne bakterije (<i>Escherichia coli</i>)	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
³⁾ Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
⁶⁾ <i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
⁶⁾ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

^{5,6,7)} **IZJAVA O USKLAĐENOSTI:**

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 08.07.2022.



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Napomene:

- ¹⁾ Mjerna nesigurnost je proširena
- ²⁾ Podugovorena analiza
- ³⁾ Akreditovana metoda
- ⁴⁾ Dozvoljena vrijednost
- ⁵⁾ Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa
- ⁶⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost
- ⁷⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama
- ⁸⁾ Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja -



euro inspekt

EURO INSPEKT d.o.o.

p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 2154-2/22

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtjeva/naloga: 2154/22

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-2154/22

IBN: 2154-2/22

Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: BP Hifa

Metoda uzorkovanja: ¹⁾BAS EN ISO 19458:2008

Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20

Oblik i količina uzorka: 2 x 250 ml

Datum uzorkovanja: 05.07.2022. Vrijeme uzorkovanja: 08:30

Ostali podaci o uzorku: -

Uslovi sredine: -

Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 4,9°C


Napomena: -

¹⁾ Akreditovana metoda



Sarajevo, 08.07.2022.

ZA Tehnički rukovodilac


Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije


Admir Rastić, ing.



- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 2154-2/22

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 2154/22

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-2154/22

IBN: 2154-2/22

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 2154-2/22

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: BP Hifa

Datum prijema:

05.07.2022.

Uzeto u postupak:

05.07.2022.

Ispitivanje završeno:

08.07.2022.



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU I-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 2154-2/22

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	⁴⁾ DV
n ₁					
³⁾ Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
³⁾ Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
³⁾ Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
³⁾ Fekalne koliformne bakterije (<i>Escherichia coli</i>)	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
³⁾ Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
⁶⁾ <i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
⁶⁾ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene


^{5,6,7)} **IZJAVA O USKLAĐENOSTI:**

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

ZA Tehnički rukovodilac

Sarajevo, 08.07.2022.




Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Napomene:

- ¹⁾ Mjerna nesigurnost je proširena
- ²⁾ Podugovorena analiza
- ³⁾ Akreditovana metoda
- ⁴⁾ Dozvoljena vrijednost
- ⁵⁾ Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa
- ⁶⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost
- ⁷⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama
- ⁸⁾ Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja -

Izveštaj se ne smije umnožavati, osim kao cjelina, bez odobrenja laboratorije.



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 2154-3/22


Naziv uzorka: Voda iz česme
Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac
Broj zahtijeva/naloga: 2154/22
Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac
Zapisnik o uzorkovanju: Z-2154/22
IBN: 2154-3/22
Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: Restoran Hazna
Metoda uzorkovanja: ¹⁾BAS EN ISO 19458:2008
Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20
Oblik i količina uzorka: 2 x 250 ml
Datum uzorkovanja: 05.07.2022. Vrijeme uzorkovanja: 08:30
Ostali podaci o uzorku: -
Uslovi sredine: -
Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 4,9°C
Napomena: -

¹⁾ Akreditovana metoda



Sarajevo, 08.07.2022.

ZA Tehnički rukovodilac


Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije


Admir Rastić, ing.

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 2154-3/22

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtjeva/naloga: 2154/22

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-2154/22

IBN: 2154-3/22

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 2154-3/22

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: Restoran Hazna

-

Datum prijema:

05.07.2022.

Uzeto u postupak:

05.07.2022.

Ispitivanje završeno:

08.07.2022.



Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 2154-3/22

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	⁴⁾ DV
n ₁					
³⁾ Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
³⁾ Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
³⁾ Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
³⁾ Fekalne koliformne bakterije (<i>Escherichia coli</i>)	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
³⁾ Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
⁶⁾ <i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
⁶⁾ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

^{5,6,7)} **IZJAVA O USKLAĐENOSTI:**

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 08.07.2022.



ZA Tehnički rukovodilac


Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Napomene:

- ¹⁾ Mjerna nesigurnost je proširena
- ²⁾ Podugovorena analiza
- ³⁾ Akreditovana metoda
- ⁴⁾ Dozvoljena vrijednost
- ⁵⁾ Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa
- ⁶⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost
- ⁷⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama
- ⁶⁾ Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 2154-4/22

Naziv uzorka: Voda iz česme
Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac
Broj zahtjeva/naloga: 2154/22
Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac
Zapisnik o uzorkovanju: Z-2154/22
IBN: 2154-4/22
Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: BP Eurotrans
Metoda uzorkovanja: ¹⁾BAS EN ISO 19458:2008
Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20
Oblik i količina uzorka: 2 x 250 ml
Datum uzorkovanja: 05.07.2022. Vrijeme uzorkovanja: 08:30
Ostali podaci o uzorku: -
Uslovi sredine: -
Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 4,9°C
Napomena: -

¹⁾ Akreditovana metoda

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Sarajevo, 08.07.2022.

ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije

Admir Rastić, ing.



- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 2154-4/22

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 2154/22

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-2154/22

IBN: 2154-4/22

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 2154-4/22

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: BP Eurotrans

-

Datum prijema:

05.07.2022.

Uzeto u postupak:

05.07.2022.

Ispitivanje završeno:

08.07.2022.



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 2154-4/22

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	⁴⁾ DV
n_1					
³⁾ Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
³⁾ Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
³⁾ Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
³⁾ Fekalne koliformne bakterije (<i>Escherichia coli</i>)	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
³⁾ Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
⁶⁾ <i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
⁶⁾ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

^{5,6,7)} **IZJAVA O USKLAĐENOSTI:**

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 08.07.2022.



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,

dipl. veterinar

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Napomene:

- ¹⁾ Mjerna nesigurnost je proširena
- ²⁾ Podugovorena analiza
- ³⁾ Akreditovana metoda
- ⁴⁾ Dozvoljena vrijednost
- ⁵⁾ Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa
- ⁶⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost
- ⁷⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama
- ⁸⁾ Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 2262-1-1/22

Naziv uzorka: Voda iz česme
Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac
Broj zahtijeva/naloga: 2262/22
Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac
Zapisnik o uzorkovanju: Z-2262-1/22
IBN: 2262-1-1/22
Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: T.C. Belamionix
Metoda uzorkovanja: ¹⁾BAS EN ISO 19458:2008
Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20
Oblik i količina uzorka: 2 x 250 ml
Datum uzorkovanja: 14.07.2022. Vrijeme uzorkovanja: 09:20
Ostali podaci o uzorku: -
Uslovi sredine: -
Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 5,6°C
Napomena: -
¹⁾ Akreditovana metoda



Sarajevo, 18.07.2022.



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije

Admir Rastić

Admir Rastić, ing.

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 2262-1-1/22

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 2262/22

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-2262-1/22

IBN: 2262-1-1/22

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 2262-1-1/22

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: T.C. Belamionix

Datum prijema:

14.07.2022.

Uzeto u postupak:

14.07.2022.

Ispitivanje završeno:

17.07.2022.



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 2262-1-1/22

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	⁴⁾ DV
n_1					
³⁾ Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
³⁾ Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
³⁾ Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
³⁾ Fekalne koliformne bakterije (<i>Escherichia coli</i>)	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
³⁾ Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
⁸⁾ <i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
⁸⁾ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

^{5,6,7)} **IZJAVA O USKLAĐENOSTI:**

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 18.07.2022.



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Napomene:

- ¹⁾ Mjerna nesigurnost je proširena
- ²⁾ Podugovorena analiza
- ³⁾ Akreditovana metoda
- ⁴⁾ Dozvoljena vrijednost
- ⁵⁾ Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa
- ⁶⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost
- ⁷⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama
- ⁸⁾ Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 2262-1-2/22


Naziv uzorka: Voda iz česme
Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac
Broj zahtjeva/naloga: 2262/22
Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac
Zapisnik o uzorkovanju: Z-2262-1/22
IBN: 2262-1-2/22
Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: T.C. Bingo
Metoda uzorkovanja: ¹⁾BAS EN ISO 19458:2008
Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20
Oblik i količina uzorka: 2 x 250 ml
Datum uzorkovanja: 14.07.2022. Vrijeme uzorkovanja: 09:20
Ostali podaci o uzorku: -
Uslovi sredine: -
Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 5,6°C
Napomena: -

¹⁾ Akreditovana metoda



Sarajevo, 18.07.2022.

ZA Tehnički rukovodilac



Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar



Rukovodilac laboratorije



Admir Rastić, ing.

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 2262-1-2/22

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 2262/22

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-2262-1/22

IBN: 2262-1-2/22

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 2262-1-2/22

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: T.C. Bingo

Datum prijema:

14.07.2022.

Uzeto u postupak:

14.07.2022.

Ispitivanje završeno:

17.07.2022.



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 2262-1-2/22

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	⁴⁾ DV
n_1					
³⁾ Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
³⁾ Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
³⁾ Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
³⁾ Fekalne koliformne bakterije (<i>Escherichia coli</i>)	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
³⁾ Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
⁸⁾ <i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
⁸⁾ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

^{5,6,7)} **IZJAVA O USKLAĐENOSTI:**

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 18.07.2022.



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Napomene:

- ¹⁾ Mjerna nesigurnost je proširena
- ²⁾ Podugovorena analiza
- ³⁾ Akreditovana metoda
- ⁴⁾ Dozvoljena vrijednost
- ⁵⁾ Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa
- ⁶⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost
- ⁷⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama
- ⁸⁾ Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 2262-1-3/22

Naziv uzorka: Voda iz česme
Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac
Broj zahtjeva/naloga: 2262/22
Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac
Zapisnik o uzorkovanju: Z-2262-1/22
IBN: 2262-1-3/22
Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: B.P. Energopetrol
Metoda uzorkovanja: ¹⁾BAS EN ISO 19458:2008
Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20
Oblik i količina uzorka: 2 x 250 ml
Datum uzorkovanja: 14.07.2022. Vrijeme uzorkovanja: 09:20
Ostali podaci o uzorku: -
Uslovi sredine: -
Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 5,6°C
Napomena: -

¹⁾ Akreditovana metoda

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Sarajevo, 18.07.2022.

ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,

dipl. veterinar



Rukovodilac laboratorije

Admir Rastić, ing.

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 2262-1-3/22

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 2262/22

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-2262-1/22

IBN: 2262-1-3/22

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 2262-1-3/22

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: B.P. Energopetrol

-

Datum prijema:

Uzeto u postupak:

Ispitivanje završeno:

14.07.2022.

14.07.2022.

17.07.2022.



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 2262-1-3/22

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	⁴⁾ DV
n ₁					
³⁾ Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
³⁾ Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
³⁾ Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
³⁾ Fekalne koliformne bakterije (<i>Escherichia coli</i>)	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
³⁾ Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
⁸⁾ <i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
⁸⁾ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

^{5,6,7)} **IZJAVA O USKLAĐENOSTI:**

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 18.07.2022.



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Napomene:

- ¹⁾ Mjerna nesigurnost je proširena
- ²⁾ Podugovorena analiza
- ³⁾ Akreditovana metoda
- ⁴⁾ Dozvoljena vrijednost
- ⁵⁾ Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa
- ⁶⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost
- ⁷⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama
- ⁸⁾ Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 2262-1-4/22

Naziv uzorka: Voda iz česme
Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac
Broj zahtijeva/naloga: 2262/22
Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac
Zapisnik o uzorkovanju: Z-2262-1/22
IBN: 2262-1-4/22
Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: Privatna kuća
Metoda uzorkovanja: ¹⁾BAS EN ISO 19458:2008
Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20
Oblik i količina uzorka: 2 x 250 ml
Datum uzorkovanja: 14.07.2022. Vrijeme uzorkovanja: 09:20
Ostali podaci o uzorku: -
Uslovi sredine: -
Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 5,6°C
Napomena: -

¹⁾ Akreditovana metoda

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Sarajevo, 18.07.2022.

ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,

dipl. veterinar



Rukovodilac laboratorije

Admir Rastić, ing.

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 2262-1-4/22

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 2262/22

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-2262-1/22

IBN: 2262-1-4/22

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 2262-1-4/22

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: Privatna kuća

Datum prijema:

14.07.2022.

Uzeto u postupak:

14.07.2022.

Ispitivanje završeno:

17.07.2022.



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 2262-1-4/22

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	⁴⁾ DV
n ₁					
³⁾ Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
³⁾ Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
³⁾ Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
³⁾ Fekalne koliformne bakterije (<i>Escherichia coli</i>)	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
³⁾ Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
⁸⁾ <i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
⁸⁾ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

^{5,6,7)} **IZJAVA O USKLAĐENOSTI:**

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 18.07.2022.



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović
Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Napomene:

- ¹⁾ Mjerna nesigurnost je proširena
- ²⁾ Podugovorena analiza
- ³⁾ Akreditovana metoda
- ⁴⁾ Dozvoljena vrijednost
- ⁵⁾ Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa
- ⁶⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost
- ⁷⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama
- ⁸⁾ Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593


IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 2340-1/22

Naziv uzorka: Voda iz česme
Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac
Broj zahtijeva/naloga: 2340/22
Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac
Zapisnik o uzorkovanju: Z-2340/22
IBN: 2340-1/22
Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: T.C. Belamionix
Metoda uzorkovanja: ¹⁾BAS EN ISO 19458:2008
Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20
Oblik i količina uzorka: 2 x 250 ml
Datum uzorkovanja: 19.07.2022. Vrijeme uzorkovanja: 10:30
Ostali podaci o uzorku: -
Uслови sredine: -
Uслови transporta: Temperatura frižidera: 5,0°C
Napomena: -

¹⁾ Akreditovana metoda



ZA Tehnički rukovodilac


Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije


Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 25.07.2022.

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 2340-1/22

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtjeva/naloga: 2340/22

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-2340/22

IBN: 2340-1/22

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izveštaj o uzorkovanju br. 2340-1/22

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: T.C. Belamionix

-

Datum prijema:	Uzeto u postupak:	Ispitivanje završeno:
19.07.2022.	19.07.2022.	22.07.2022.



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 2340-1/22

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	⁴⁾ DV
n ₁					
³⁾ Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
³⁾ Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
³⁾ Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
³⁾ Fekalne koliformne bakterije (<i>Escherichia coli</i>)	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
³⁾ Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
⁸⁾ <i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
⁸⁾ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

^{5,6,7)} **IZJAVA O USKLAĐENOSTI:**

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 25.07.2022.



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Napomene:

- ¹⁾ Mjerna nesigurnost je proširena
- ²⁾ Podugovorena analiza
- ³⁾ Akreditovana metoda
- ⁴⁾ Dozvoljena vrijednost
- ⁵⁾ Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa
- ⁶⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost
- ⁷⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama
- ⁸⁾ Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593


IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 2340-2/22

Naziv uzorka: Voda iz česme
Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac
Broj zahtjeva/naloga: 2340/22
Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac
Zapisnik o uzorkovanju: Z-2340/22
IBN: 2340-2/22
Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: Hadžimehmedović Dževad
Metoda uzorkovanja: ¹⁾BAS EN ISO 19458:2008
Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20
Oblik i količina uzorka: 2 x 250 ml
Datum uzorkovanja: 19.07.2022. Vrijeme uzorkovanja: 10:30
Ostali podaci o uzorku: -
Uslovi sredine: -
Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 5,0°C
Napomena: -

¹⁾ Akreditovana metoda



ZA Tehnički rukovodilac


Mehmed Sufanović,
dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije


Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 25.07.2022.

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 2340-2/22

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 2340/22

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-2340/22

IBN: 2340-2/22

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 2340-2/22

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: Hadžimehmedović Dževad

Datum prijema:

19.07.2022.

Uzeto u postupak:

19.07.2022.

Ispitivanje završeno:

22.07.2022.



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 2340-2/22

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	⁴⁾ DV
n ₁					
³⁾ Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
³⁾ Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
³⁾ Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
³⁾ Fekalne koliformne bakterije (<i>Escherichia coli</i>)	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
³⁾ Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
⁶⁾ <i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
⁸⁾ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

^{5,6,7)} IZJAVA O USKLAĐENOSTI:

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 25.07.2022.



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Napomene:

- ¹⁾ Mjerna nesigurnost je proširena
- ²⁾ Podugovorena analiza
- ³⁾ Akreditovana metoda
- ⁴⁾ Dozvoljena vrijednost
- ⁵⁾ Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa
- ⁶⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost
- ⁷⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama
- ⁸⁾ Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja -



euro inspekt

EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 2340-3/22

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtjeva/naloga: 2340/22

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-2340/22

IBN: 2340-3/22

Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: Mašić Bahrudin

Metoda uzorkovanja: ¹⁾BAS EN ISO 19458:2008

Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20

Oblik i količina uzorka: 2 x 250 ml

Datum uzorkovanja: 19.07.2022. Vrijeme uzorkovanja: 10:30

Ostali podaci o uzorku: -

Uslovi sredine: -

Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 5,0°C

Napomena: -

¹⁾ Akreditovana metoda

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović

Mehmed Sultanović,

dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije

Admir Rastić

Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 25.07.2022.

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 2340-3/22

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 2340/22

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-2340/22

IBN: 2340-3/22

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 2340-3/22

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: Mašić Bahrudin

-

Datum prijema:

19.07.2022.

Uzeto u postupak:

19.07.2022.

Ispitivanje završeno:

22.07.2022.



euro inspekt

EURO INSPEKT d.o.o.

p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 2340-3/22

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	⁴⁾ DV
n_1					
³⁾ Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
³⁾ Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
³⁾ Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
³⁾ Fekalne koliformne bakterije (<i>Escherichia coli</i>)	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
³⁾ Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
⁸⁾ <i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
⁸⁾ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

^{5,6,7)} IZJAVA O USKLAĐENOSTI:

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 25.07.2022.



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Napomene:

- ¹⁾ Mjerna nesigurnost je proširena
- ²⁾ Podugovorena analiza
- ³⁾ Akreditovana metoda
- ⁴⁾ Dozvoljena vrijednost
- ⁵⁾ Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa
- ⁶⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost
- ⁷⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama
- ⁸⁾ Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 2340-4/22

Naziv uzorka: Voda iz česme
Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac
Broj zahtjeva/naloga: 2340/22
Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac
Zapisnik o uzorkovanju: Z-2340/22
IBN: 2340-4/22
Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: BP Euro Trans
Metoda uzorkovanja: ¹⁾BAS EN ISO 19458:2008
Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20
Oblik i količina uzorka: 2 x 250 ml
Datum uzorkovanja: 19.07.2022. Vrijeme uzorkovanja: 10:30
Ostali podaci o uzorku: -
Uslovi sredine: -
Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 5,0°C
Napomena: -

¹⁾ Akreditovana metoda

BAS EN ISO/IEC 17025



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović

Mehmed Sultanović,

dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije

Admir Rastić

Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 25.07.2022.

- Kraj izvještaja -



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699
Fax: +387 33 206 593

IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 2340-4/22

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 2340/22

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-2340/22

IBN: 2340-4/22

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 2340-4/22

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: BP Euro Trans

Datum prijema:

19.07.2022.

Uzeto u postupak:

19.07.2022.

Ispitivanje završeno:

22.07.2022.



EURO INSPEKT d.o.o.
p.j. «real INSPEKT» Sarajevo
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo
ID broj: 4200330020001
Poreski broj: 01071458
Matični registracijski broj: 20321156
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: inspekt@bih.net.ba

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 2340-4/22

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	⁴⁾ DV
n ₁					
³⁾ Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
³⁾ Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
³⁾ Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
³⁾ Fekalne koliformne bakterije (<i>Escherichia coli</i>)	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
³⁾ Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
⁸⁾ <i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
⁹⁾ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

^{5,6,7)} **IZJAVA O USKLAĐENOSTI:**

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 25.07.2022.



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,
dipl. veterinar

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Napomene:

- ¹⁾ Mjerna nesigurnost je proširena
- ²⁾ Podugovorena analiza
- ³⁾ Akreditovana metoda
- ⁴⁾ Dozvoljena vrijednost
- ⁵⁾ Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa
- ⁶⁾ Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost
- ⁷⁾ Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama
- ⁸⁾ Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja -