



euro inspekt

**EURO INSPEKT** d.o.o.

Sarajevo  
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

## IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 2431-1/22

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 2431/22

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-2431/22

IBN: 2431-1/22

Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: TC Bingo

Metoda uzorkovanja: <sup>1)</sup>BAS EN ISO 19458:2008

Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20

Oblik i količina uzorka: 2 x 250 ml

Datum uzorkovanja: 26.07.2022. Vrijeme uzorkovanja: 09:10

Ostali podaci o uzorku: -

Uslovi sredine: -

Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 4,0°C

Napomena: -

<sup>1)</sup> Akreditovana metoda

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,

dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije

Admir Rastić, ing.



Sarajevo, 01.08.2022.

- Kraj izvještaja -



**EURO INSPEKT** d.o.o.  
Sarajevo  
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

**IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 2431-1/22**

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 2431/22

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-2431/22

IBN: 2431-1/22

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 2431-1/22

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: TC Bingo

Datum prijema:

26.07.2022.

Uzeto u postupak:

26.07.2022.

Ispitivanje završeno:

29.07.2022.



# EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo  
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

## REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 2431-1/22

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	<sup>4)</sup> DV
n <sub>1</sub>					
<sup>3)</sup> Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
<sup>3)</sup> Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
<sup>3)</sup> Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>3)</sup> Fekalne koliformne bakterije ( <i>Escherichia coli</i> )	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>3)</sup> Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>6)</sup> <i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>6)</sup> <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

### <sup>5,6,7)</sup> IZJAVA O USKLAĐENOSTI:

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 01.08.2022.



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,  
dipl. veterinar

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Napomene:

- <sup>1)</sup> Mjerna nesigurnost je proširena
- <sup>2)</sup> Podugovorena analiza
- <sup>3)</sup> Akreditovana metoda
- <sup>4)</sup> Dozvoljena vrijednost
- <sup>5)</sup> Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa
- <sup>6)</sup> Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost
- <sup>7)</sup> Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama
- <sup>6)</sup> Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja -



**EURO INSPEKT** d.o.o.  
Sarajevo  
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

**IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 2431-2/22**

Naziv uzorka: Voda iz česme  
Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac  
Broj zahtjeva/naloga: 2431/22  
Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac  
Zapisnik o uzorkovanju: Z-2431/22  
IBN: 2431-2/22  
Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: Bešić Sedika  
Metoda uzorkovanja: <sup>1)</sup>BAS EN ISO 19458:2008  
Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20  
Oblik i količina uzorka: 2 x 250 ml  
Datum uzorkovanja: 26.07.2022. Vrijeme uzorkovanja: 09:10  
Ostali podaci o uzorku: -  
Uslovi sredine: -  
Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 4,0°C  
Napomena: -

<sup>1)</sup> Akreditovana metoda



Sarajevo, 01.08.2022.



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,  
dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije

Admir Rastić, ing.

- Kraj izvještaja -



**EURO INSPEKT** d.o.o.  
Sarajevo  
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

**IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 2431-2/22**

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 2431/22

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-2431/22

IBN: 2431-2/22

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 2431-2/22

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: Bešić Sedika

Datum prijema:

26.07.2022.

Uzeto u postupak:

26.07.2022.

Ispitivanje završeno:

29.07.2022.



# EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo  
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

## REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 2431-2/22

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	<sup>4)</sup> DV
n <sub>1</sub>					
<sup>3)</sup> Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
<sup>3)</sup> Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
<sup>3)</sup> Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>3)</sup> Fekalne koliformne bakterije ( <i>Escherichia coli</i> )	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>3)</sup> Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>6)</sup> <i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>6)</sup> <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

### <sup>5,6,7)</sup> IZJAVA O USKLAĐENOSTI:

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 01.08.2022.



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,  
dipl. veterinar

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Napomene:

- <sup>1)</sup> Mjerna nesigurnost je proširena
- <sup>2)</sup> Podugovorena analiza
- <sup>3)</sup> Akreditovana metoda
- <sup>4)</sup> Dozvoljena vrijednost
- <sup>5)</sup> Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa
- <sup>6)</sup> Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost
- <sup>7)</sup> Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama
- <sup>8)</sup> Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja -



**EURO INSPEKT** d.o.o.  
Sarajevo  
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

**IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 2431-3/22**

Naziv uzorka: Voda iz česme  
Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac  
Broj zahtijeva/naloga: 2431/22  
Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac  
Zapisnik o uzorkovanju: Z-2431/22  
IBN: 2431-3/22  
Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: TR Bečejac  
Metoda uzorkovanja: <sup>1)</sup>BAS EN ISO 19458:2008  
Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20  
Oblik i količina uzorka: 2 x 250 ml  
Datum uzorkovanja: 26.07.2022. Vrijeme uzorkovanja: 09:10  
Ostali podaci o uzorku: -  
Uslovi sredine: -  
Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 4,0°C  
Napomena: -

<sup>1)</sup> Akreditovana metoda



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,  
dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije

Admir Rastić, ing.



Sarajevo, 01.08.2022.

- Kraj izvještaja -



**EURO INSPEKT** d.o.o.  
Sarajevo  
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

**IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 2431-3/22**

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtjeva/naloga: 2431/22

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-2431/22

IBN: 2431-3/22

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 2431-3/22

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: TR Bečejac

Datum prijema:

26.07.2022.

Uzeto u postupak:

26.07.2022.

Ispitivanje završeno:

29.07.2022.





**EURO INSPEKT** d.o.o.

Sarajevo  
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

## REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 2431-3/22

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	<sup>4)</sup> DV
n <sub>1</sub>					
<sup>3)</sup> Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
<sup>3)</sup> Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
<sup>3)</sup> Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>3)</sup> Fekalne koliformne bakterije ( <i>Escherichia coli</i> )	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>3)</sup> Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>6)</sup> <i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>6)</sup> <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

<sup>5,6,7)</sup> **IZJAVA O USKLAĐENOSTI:**

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 01.08.2022.



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,  
dipl. veterinar

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Napomene:

- <sup>1)</sup> Mjerna nesigurnost je proširena
- <sup>2)</sup> Podugovorena analiza
- <sup>3)</sup> Akreditovana metoda
- <sup>4)</sup> Dozvoljena vrijednost
- <sup>5)</sup> Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa
- <sup>6)</sup> Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost
- <sup>7)</sup> Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama
- <sup>8)</sup> Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja -



**EURO INSPEKT** d.o.o.  
Sarajevo  
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

**IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 2431-4/22**

Naziv uzorka: Voda iz česme  
Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac  
Broj zahtjeva/naloga: 2431/22  
Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac  
Zapisnik o uzorkovanju: Z-2431/22  
IBN: 2431-4/22  
Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: Restoran kod Džigija  
Metoda uzorkovanja: <sup>1)</sup>BAS EN ISO 19458:2008  
Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20  
Oblik i količina uzorka: 2 x 250 ml  
Datum uzorkovanja: 26.07.2022. Vrijeme uzorkovanja: 09:10  
Ostali podaci o uzorku: -  
Uslovi sredine: -  
Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 4,0°C  
Napomena: -

<sup>1)</sup> Akreditovana metoda



ZA Tehnički rukovodilac

  
Mehmed Sultanović,  
dipl. veterinar  
Rukovodilac laboratorije



Rukovodilac laboratorije

  
Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 01.08.2022.

- Kraj izvještaja -



**EURO INSPEKT** d.o.o.  
Sarajevo  
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

**IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 2431-4/22**

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtjeva/naloga: 2431/22

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-2431/22

IBN: 2431-4/22

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 2431-4/22

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: Restoran kod Džigija

Datum prijema:

26.07.2022.

Uzeto u postupak:

26.07.2022.

Ispitivanje završeno:

29.07.2022.



# EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo  
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

## REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 2431-4/22

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	<sup>4)</sup> DV
n <sub>1</sub>					
<sup>3)</sup> Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
<sup>3)</sup> Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
<sup>3)</sup> Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>3)</sup> Fekalne koliformne bakterije ( <i>Escherichia coli</i> )	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>3)</sup> Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>6)</sup> <i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>6)</sup> <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

### <sup>5,6,7)</sup> IZJAVA O USKLAĐENOSTI:

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 01.08.2022.



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,  
dipl. veterinar

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Napomene:

- <sup>1)</sup> Mjerna nesigurnost je proširena
- <sup>2)</sup> Podugovorena analiza
- <sup>3)</sup> Akreditovana metoda
- <sup>4)</sup> Dozvoljena vrijednost
- <sup>5)</sup> Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa
- <sup>6)</sup> Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost
- <sup>7)</sup> Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama
- <sup>8)</sup> Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja -



**EURO INSPEKT** d.o.o.  
Sarajevo  
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Tel.: +387 33 206 699  
Fax: +387 33 206 593

**IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 2537-1/22**

Naziv uzorka: Voda iz česme  
Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac  
Broj zahtijeva/naloga: 2537/22  
Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac  
Zapisnik o uzorkovanju: Z-2537/22  
IBN: 2537-1/22  
Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: BP Belamionix  
Metoda uzorkovanja: <sup>1)</sup>BAS EN ISO 19458:2008  
Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20  
Oblik i količina uzorka: 2 x 250 ml  
Datum uzorkovanja: 01.08.2022. Vrijeme uzorkovanja: 11:00  
Ostali podaci o uzorku: -  
Uslovi sredine: -  
Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 5,3°C  
Napomena: -

<sup>1)</sup> Akreditovana metoda



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,  
dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije

Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 05.08.2022.

- Kraj izvještaja -



**EURO INSPEKT** d.o.o.

Sarajevo  
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

## IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 2537-1/22

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 2537/22

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-2537/22

IBN: 2537-1/22

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 2537-1/22

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: BP Belamionix

Datum prijema:

01.08.2022.

Uzeto u postupak:

01.08.2022.

Ispitivanje završeno:

04.08.2022.



**EURO INSPEKT** d.o.o.  
Sarajevo  
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

## REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 2537-1/22

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	<sup>4)</sup> DV
n <sub>1</sub>					
<sup>3)</sup> Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
<sup>3)</sup> Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
<sup>3)</sup> Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>3)</sup> Fekalne koliformne bakterije ( <i>Escherichia coli</i> )	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>3)</sup> Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>6)</sup> <i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>6)</sup> <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

<sup>5,6,7)</sup> **IZJAVA O USKLAĐENOSTI:**

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 05.08.2022.



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,  
dipl. veterinar

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Napomene:

- <sup>1)</sup> Mjerna nesigurnost je proširena
- <sup>2)</sup> Podugovorena analiza
- <sup>3)</sup> Akreditovana metoda
- <sup>4)</sup> Dozvoljena vrijednost
- <sup>5)</sup> Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa
- <sup>6)</sup> Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost
- <sup>7)</sup> Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama
- <sup>8)</sup> Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja -



**EURO INSPEKT** d.o.o.  
Sarajevo  
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593


**IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 2537-2/22**

Naziv uzorka: Voda iz česme  
Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac  
Broj zahtijeva/naloga: 2537/22  
Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac  
Zapisnik o uzorkovanju: Z-2537/22  
IBN: 2537-2/22  
Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: TC Bingo  
Metoda uzorkovanja: <sup>1)</sup>BAS EN ISO 19458:2008  
Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20  
Oblik i količina uzorka: 2 x 250 ml  
Datum uzorkovanja: 01.08.2022. Vrijeme uzorkovanja: 11:00  
Ostali podaci o uzorku: -  
Uslovi sredine: -  
Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 5,3°C  
Napomena: -

<sup>1)</sup> Akreditovana metoda



ZA Tehnički rukovodilac

  
Mehmed Sultanović,  
dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije

  
Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 05.08.2022.

- Kraj izvještaja -





**EURO INSPEKT** d.o.o.

Sarajevo  
OJ Laboratorija

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

Tel.: +387 33 206 699  
Fax: +387 33 206 593

## IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 2537-2/22

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtjeva/naloga: 2537/22

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-2537/22

IBN: 2537-2/22

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 2537-2/22

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: TC Bingo

Datum prijema:

01.08.2022.

Uzeto u postupak:

01.08.2022.

Ispitivanje završeno:

04.08.2022.



# EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo  
OJ Laboratorija

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

## REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 2537-2/22

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	<sup>4)</sup> DV
$n_1$					
<sup>3)</sup> Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
<sup>3)</sup> Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
<sup>3)</sup> Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>3)</sup> Fekalne koliformne bakterije ( <i>Escherichia coli</i> )	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>3)</sup> Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>8)</sup> <i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>8)</sup> <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

<sup>5,6,7)</sup> IZJAVA O USKLAĐENOSTI:

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 05.08.2022.



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,  
dipl. veterinar

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Napomene:

- <sup>1)</sup> Mjerna nesigurnost je proširena
- <sup>2)</sup> Podugovorena analiza
- <sup>3)</sup> Akreditovana metoda
- <sup>4)</sup> Dozvoljena vrijednost
- <sup>5)</sup> Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa
- <sup>6)</sup> Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost
- <sup>7)</sup> Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama
- <sup>8)</sup> Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja -



**EURO INSPEKT** d.o.o.

Sarajevo  
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

## IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 2537-3/22

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 2537/22

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-2537/22

IBN: 2537-3/22

Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: BP Hifa

Metoda uzorkovanja: <sup>1)</sup>BAS EN ISO 19458:2008

Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20

Oblik i količina uzorka: 2 x 250 ml

Datum uzorkovanja: 01.08.2022. Vrijeme uzorkovanja: 11:00

Ostali podaci o uzorku: -

Uslovi sredine: -


Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 5,3°C

Napomena: -


<sup>1)</sup> Akreditovana metoda



ZA Tehnički rukovodilac

  
Mehmed Sultanović,  
dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije

  
Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 05.08.2022.

- Kraj izvještaja -



**EURO INSPEKT** d.o.o.

Sarajevo  
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

## IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 2537-3/22

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtjeva/naloga: 2537/22

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-2537/22

IBN: 2537-3/22

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 2537-3/22

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: BP Hifa

Datum prijema:

01.08.2022.

Uzeto u postupak:

01.08.2022.

Ispitivanje završeno:

04.08.2022.



# EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo  
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

## REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 2537-3/22

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	<sup>4</sup> DV
n <sub>1</sub>					
<sup>3</sup> Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
<sup>3</sup> Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
<sup>3</sup> Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>3</sup> Fekalne koliformne bakterije ( <i>Escherichia coli</i> )	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>3</sup> Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>8</sup> <i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>8</sup> <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene


<sup>5,6,7</sup> IZJAVA O USKLAĐENOSTI:

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 05.08.2022.



ZA Tehnički rukovodilac

  
Mehmed Sultanović,  
dipl. veterinar

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Napomene: <sup>1</sup> Mjerna nesigurnost je proširena

<sup>2</sup> Podugovorena analiza

<sup>3</sup> Akreditovana metoda

<sup>4</sup> Dozvoljena vrijednost

<sup>5</sup> Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa

<sup>6</sup> Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost

<sup>7</sup> Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama

<sup>8</sup> Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja -

Izveštaj se ne smije umnožavati, osim kao cjelina, bez odobrenja laboratorije.

Rezultati analize se odnose na ispitani uzorak.



**EURO INSPEKT** d.o.o.

Sarajevo  
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

## IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 2537-4/22

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtjeva/naloga: 2537/22

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-2537/22

IBN: 2537-4/22

Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: BP Eurotrans

Metoda uzorkovanja: <sup>1)</sup>BAS EN ISO 19458:2008

Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20

Oblik i količina uzorka: 2 x 250 ml

Datum uzorkovanja: 01.08.2022. Vrijeme uzorkovanja: 11:00

Ostali podaci o uzorku: -

Uslovi sredine: -

Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 5,3°C

Napomena: -

<sup>1)</sup> Akreditovana metoda

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01



ZA Tehnički rukovodilac

*Mehmed Sultanović*

Mehmed Sultanović,

dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije

*Admir Rastić*

Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 05.08.2022.

- Kraj izvještaja -



**EURO INSPEKT** d.o.o.

Sarajevo  
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

## IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 2537-4/22

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtjeva/naloga: 2537/22

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-2537/22

IBN: 2537-4/22

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 2537-4/22

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: BP Eurotrans

Datum prijema:

01.08.2022.

Uzeto u postupak:

01.08.2022.

Ispitivanje završeno:

04.08.2022.



**EURO INSPEKT** d.o.o.

Sarajevo  
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

## REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 2537-4/22

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	<sup>4)</sup> DV
$n_1$					
<sup>3)</sup> Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
<sup>3)</sup> Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
<sup>3)</sup> Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>3)</sup> Fekalne koliformne bakterije ( <i>Escherichia coli</i> )	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>3)</sup> Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>6)</sup> <i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>6)</sup> <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

### <sup>5,6,7)</sup> IZJAVA O USKLAĐENOSTI:

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 05.08.2022.



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,  
dipl. veterinar

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Napomene: <sup>1)</sup> Mjerna nesigurnost je proširena

<sup>2)</sup> Podugovorena analiza

<sup>3)</sup> Akreditovana metoda

<sup>4)</sup> Dozvoljena vrijednost

<sup>5)</sup> Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa

<sup>6)</sup> Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost

<sup>7)</sup> Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama

<sup>8)</sup> Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja -





**EURO INSPEKT** d.o.o.

Sarajevo  
OJ Laboratorija

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

## IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 2617-1/22

Naziv uzorka: Voda iz česme  
Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac  
Broj zahtijeva/naloga: 2617/22  
Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac  
Zapisnik o uzorkovanju: Z-2617/22  
IBN: 2617-1/22  
Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: TC Belamionix  
Metoda uzorkovanja: <sup>1)</sup>BAS EN ISO 19458:2008  
Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20  
Oblik i količina uzorka: 2 x 250 ml  
Datum uzorkovanja: 09.08.2022. Vrijeme uzorkovanja: 09:55  
Ostali podaci o uzorku: -  
Uslovi sredine: -  
Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 5,7°C  
Napomena: -

<sup>1)</sup> Akreditovana metoda

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01



ZA Tehnički rukovodilac

*Mehmed Sultanović*

Mehmed Sultanović,

dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije

*Admir Rastić*

Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 15.08.2022.

- Kraj izvještaja -



**EURO INSPEKT** d.o.o.

Sarajevo  
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

## IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 2617-1/22

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtjeva/naloga: '2617/22

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-2617/22

IBN: 2617-1/22

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 2617-1/22

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: TC Belamionix

Datum prijema:

09.08.2022.

Uzeto u postupak:

09.08.2022.

Ispitivanje završeno:

12.08.2022.



# EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo  
OJ Laboratorija

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

Tel.: +387 33 206 699  
Fax: +387 33 206 593

## REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 2617-1/22

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	<sup>4)</sup> DV
n <sub>1</sub>					
<sup>3)</sup> Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
<sup>3)</sup> Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
<sup>3)</sup> Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>3)</sup> Fekalne koliformne bakterije ( <i>Escherichia coli</i> )	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>3)</sup> Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>6)</sup> <i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>6)</sup> <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

<sup>5,6,7)</sup> IZJAVA O USKLAĐENOSTI:

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 15.08.2022.



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,  
dipl. veterinar

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Napomene:

- <sup>1)</sup> Mjerna nesigurnost je proširena
- <sup>2)</sup> Podugovorena analiza
- <sup>3)</sup> Akreditovana metoda
- <sup>4)</sup> Dozvoljena vrijednost
- <sup>5)</sup> Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa
- <sup>6)</sup> Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost
- <sup>7)</sup> Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama
- <sup>8)</sup> Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja -



**EURO INSPEKT** d.o.o.

Sarajevo  
OJ Laboratorija

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

## IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 2617-2/22

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 2617/22

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-2617/22

IBN: 2617-2/22

Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: BP Hifa

Metoda uzorkovanja: <sup>1)</sup>BAS EN ISO 19458:2008

Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20

Oblik i količina uzorka: 2 x 250 ml

Datum uzorkovanja: 09.08.2022. Vrijeme uzorkovanja: 09:55

Ostali podaci o uzorku: -

Uslovi sredine: -

Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 5,7°C

Napomena: -

<sup>1)</sup> Akreditovana metoda



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,  
dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije

Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 15.08.2022.

- Kraj izvještaja -



euro inspekt

**EURO INSPEKT** d.o.o.

Sarajevo  
OJ Laboratorija

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

## IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 2617-2/22

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 2617/22

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-2617/22

IBN: 2617-2/22

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 2617-2/22

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: BP Hifa

Datum prijema:

09.08.2022.

Uzeto u postupak:

09.08.2022.

Ispitivanje završeno:

12.08.2022.



euro inspekt

# EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo  
OJ Laboratorija

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

## REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 2617-2/22

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	<sup>4)</sup> DV
$n_1$					
<sup>3)</sup> Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
<sup>3)</sup> Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
<sup>3)</sup> Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>3)</sup> Fekalne koliformne bakterije ( <i>Escherichia coli</i> )	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>3)</sup> Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>8)</sup> <i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>8)</sup> <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene


<sup>5,6,7)</sup> IZJAVA O USKLAĐENOSTI:

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 15.08.2022.



ZA Tehnički rukovodilac

  
Mehmed Sultanović,  
dipl. veterinar

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Napomene:

- <sup>1)</sup> Mjerna nesigurnost je proširena
- <sup>2)</sup> Podugovorena analiza
- <sup>3)</sup> Akreditovana metoda
- <sup>4)</sup> Dozvoljena vrijednost
- <sup>5)</sup> Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa
- <sup>6)</sup> Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost
- <sup>7)</sup> Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama
- <sup>8)</sup> Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja -



**EURO INSPEKT** d.o.o.

Sarajevo  
OJ Laboratorija

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593


## IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 2617-3/22

Naziv uzorka: Voda iz česme  
Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac  
Broj zahtijeva/naloga: 2617/22  
Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac  
Zapisnik o uzorkovanju: Z-2617/22  
IBN: 2617-3/22  
Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: Restoran Hazna  
Metoda uzorkovanja: <sup>1)</sup>BAS EN ISO 19458:2008  
Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20  
Oblik i količina uzorka: 2 x 250 ml  
Datum uzorkovanja: 09.08.2022. Vrijeme uzorkovanja: 09:55  
Ostali podaci o uzorku: -  
Uslovi sredine: -  
Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 5,7°C  
Napomena: -

<sup>1)</sup> Akreditovana metoda



ZA Tehnički rukovodilac

  
Mehmed Sultanović,

dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije

  
Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 15.08.2022.

- Kraj izvještaja -



**EURO INSPEKT** d.o.o.

Sarajevo  
OJ Laboratorija

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

## IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 2617-3/22

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 2617/22

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-2617/22

IBN: 2617-3/22

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 2617-3/22

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: Restoran Hazna

-

Datum prijema:

09.08.2022.

Uzeto u postupak:

09.08.2022.

Ispitivanje završeno:

12.08.2022.





# EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo  
OJ Laboratorija

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

Tel.: +387 33 206 699  
Fax: +387 33 206 593

## REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 2617-3/22

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	<sup>4)</sup> DV
$n_1$					
<sup>3)</sup> Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
<sup>3)</sup> Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
<sup>3)</sup> Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>3)</sup> Fekalne koliformne bakterije ( <i>Escherichia coli</i> )	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>3)</sup> Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>6)</sup> <i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>6)</sup> <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

<sup>5,6,7)</sup> IZJAVA O USKLAĐENOSTI:

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 15.08.2022.



ZA Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,  
dipl. veterinar

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Napomene:

- <sup>1)</sup> Mjerna nesigurnost je proširena
- <sup>2)</sup> Podugovorena analiza
- <sup>3)</sup> Akreditovana metoda
- <sup>4)</sup> Dozvoljena vrijednost
- <sup>5)</sup> Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa
- <sup>6)</sup> Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost
- <sup>7)</sup> Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama
- <sup>8)</sup> Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja -



**EURO INSPEKT** d.o.o.

Sarajevo  
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

## IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 2617-4/22

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtjeva/naloga: 2617/22

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-2617/22

IBN: 2617-4/22

Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: BP Euro Trans

Metoda uzorkovanja: <sup>1)</sup>BAS EN ISO 19458:2008

Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20

Oblik i količina uzorka: 2 x 250 ml

Datum uzorkovanja: 09.08.2022. Vrijeme uzorkovanja: 09:55

Ostali podaci o uzorku: -

Uslovi sredine: -

Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 5,7°C

Napomena: -

<sup>1)</sup> Akreditovana metoda



ZA Tehnički rukovodilac

*Mehmed Sultanović*

Mehmed Sultanović,  
dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije

*Admir Rastić*

Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 15.08.2022.

-- Kraj izvještaja --



**EURO INSPEKT** d.o.o.

Sarajevo  
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

## IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 2617-4/22

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 2617/22

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac

Zapisnik o uzorkovanju: Z-2617/22

IBN: 2617-4/22

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorkovanju br. 2617-4/22

Datum proizvodnje: - Rok trajanja: -

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: BP Euro Trans

-

Datum prijema:

09.08.2022.

Uzeto u postupak:

09.08.2022.

Ispitivanje završeno:

12.08.2022.



# EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo  
OJ Laboratorija

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

## REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 2617-4/22

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	<sup>4)</sup> DV
n <sub>1</sub>					
<sup>3)</sup> Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
<sup>3)</sup> Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
<sup>3)</sup> Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>3)</sup> Fekalne koliformne bakterije ( <i>Escherichia coli</i> )	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>3)</sup> Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>6)</sup> <i>Clostridium perfringens</i>	cfu/50 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<sup>6)</sup> <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene


<sup>5,6,7)</sup> IZJAVA O USKLAĐENOSTI:

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 15.08.2022.



ZA Tehnički rukovodilac

  
Mehmed Sultanović,  
dipl. veterinar

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

Napomene:

- <sup>1)</sup> Mjerna nesigurnost je proširena
- <sup>2)</sup> Podugovorena analiza
- <sup>3)</sup> Akreditovana metoda
- <sup>4)</sup> Dozvoljena vrijednost
- <sup>5)</sup> Izjava o usklađenosti je formirana nebinarnim pravilom odlučivanja sa upotrebom zaštitnog pojasa
- <sup>6)</sup> Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost
- <sup>7)</sup> Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama
- <sup>6)</sup> Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja -