



**EURO INSPEKT** d.o.o.  
Sarajevo  
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Tel.: +387 33 206 699  
Fax: +387 33 206 593

**IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 243-1/24**

Naziv uzorka: Voda iz česme  
Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac  
Broj zahtjeva/naloga: 243/24  
Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradačac  
Zapisnik o uzorkovanju: Z-243/24  
IBN: 243-1/24  
Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: Trgovina Vida 2  
Metoda uzorkovanja: <sup>1)</sup>BAS EN ISO 19458:2008  
Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20  
Oblik i količina uzorka: 2 x 500 ml  
Datum uzorkovanja: 23.01.2024. Vrijeme uzorkovanja: 09:00  
Ostali podaci o uzorku: -  
Uslovi sredine: -  
Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 5,2 °C  
Napomena: -

<sup>1)</sup> Akreditovana metoda



Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,  
dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije

Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 29.01.2024.

- Kraj izvještaja -



**EURO INSPEKT** d.o.o.  
Sarajevo  
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Tel.: +387 33 206 699  
Fax: +387 33 206 593

## IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 243-1/24

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtjeva/naloga: 243/24

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradača

Zapisnik o uzorkovanju: Z-243/24

IBN: 243-1/24

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorko 243-1/24

Datum proizvodnje: - Rok trajanja:

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: Trgovina Vida 2

Datum prijema:

23.01.2024.

Uzeto u postupak:

23.01.2024.

Ispitivanje završeno:

26.01.2024.





# EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo  
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

## REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 243-1/24

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	<sup>1)</sup> DV
n <sub>1</sub>					
Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Fekalne koliformne bakterije ( <i>Escherichia coli</i> )	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Clostridium perfringens</i> (spore)	cfu/100 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

### <sup>2,3,4)</sup> IZJAVA O USKLAĐENOSTI:

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 29.01.2024.



Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,  
dipl. veterinar

Napomene: <sup>1)</sup> Dozvoljena vrijednost

<sup>2)</sup> Izjava o usklađenosti je formirana binarnim pravilom odlučivanja bez upotrebe zaštitnog pojasa

<sup>3)</sup> Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost

<sup>4)</sup> Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama

<sup>5)</sup> Neakreditovana metoda

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

- Kraj izvještaja -



**EURO INSPEKT** d.o.o.  
Sarajevo  
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

**IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 243-2/24**

Naziv uzorka: Voda iz česme  
Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac  
Broj zahtijeva/naloga: 243/24  
Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac  
Zapisnik o uzorkovanju: Z-243/24  
IBN: 243-2/24  
Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: Mašić Bahrudin  
Metoda uzorkovanja: <sup>1)</sup>BAS EN ISO 19458:2008  
Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20  
Oblik i količina uzorka: 2 x 500 ml  
Datum uzorkovanja: 23.01.2024. Vrijeme uzorkovanja: 09:00  
Ostali podaci o uzorku: -  
Uslovi sredine: -  
Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 5,2 °C  
Napomena: -

<sup>1)</sup> Akreditovana metoda



Tehnički rukovodilac

*Mehmed Sultanović*

Mehmed Sultanović,  
dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije

*Admir Rastić*

Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 29.01.2024.

- Kraj izvještaja -



**EURO INSPEKT** d.o.o.  
Sarajevo  
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

## IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 243-2/24

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 243/24

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradača

Zapisnik o uzorkovanju: Z-243/24

IBN: 243-2/24

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorko 243-2/24

Datum proizvodnje: - Rok trajanja:

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: Mašić Bahrudin

Datum prijema:

23.01.2024.

Uzeto u postupak:

23.01.2024.

Ispitivanje završeno:

26.01.2024.







# EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo  
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

## REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 243-2/24

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	<sup>1)</sup> DV
n <sub>1</sub>					
Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Fekalne koliformne bakterije ( <i>Escherichia coli</i> )	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Clostridium perfringens</i> (spore)	cfu/100 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

### <sup>2,3,4)</sup> IZJAVA O USKLAĐENOSTI:

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 29.01.2024.



Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,  
dipl. veterinar

Napomene: <sup>1)</sup> Dozvoljena vrijednost

<sup>2)</sup> Izjava o usklađenosti je formirana binarnim pravilom odlučivanja bez upotrebe zaštitnog pojasa

<sup>3)</sup> Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost

<sup>4)</sup> Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama

<sup>5)</sup> Neakreditovana metoda

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

- Kraj izvještaja-



**EURO INSPEKT** d.o.o.  
Sarajevo  
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Tel.: +387 33 206 699

Fax: +387 33 206 593

**IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 243-3/24**

Naziv uzorka: Voda iz česme  
Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac  
Broj zahtijeva/naloga: 243/24  
Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac  
Zapisnik o uzorkovanju: Z-243/24  
IBN: 243-3/24  
Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: P.A. Lilium  
Metoda uzorkovanja: <sup>1)</sup>BAS EN ISO 19458:2008  
Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20  
Oblik i količina uzorka: 2 x 500 ml  
Datum uzorkovanja: 23.01.2024. Vrijeme uzorkovanja: 09:00  
Ostali podaci o uzorku: -  
Uslovi sredine: -  
Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 5,2 °C  
Napomena: -

<sup>1)</sup> Akreditovana metoda



Tehnički rukovodilac

*Mehmed Sultanović*

Mehmed Sultanović,  
dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije

*Admir Rastić*

Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 29.01.2024.

- Kraj izvještaja -



**EURO INSPEKT** d.o.o.  
Sarajevo  
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Tel.: +387 33 206 699  
Fax: +387 33 206 593

## IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 243-3/24

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtjeva/naloga: 243/24

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradaševića 114, Gradača

Zapisnik o uzorkovanju: Z-243/24

IBN: 243-3/24

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorko 243-3/24

Datum proizvodnje: - Rok trajanja:

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: P.A. Liliun

Datum prijema:

23.01.2024.

Uzeto u postupak:

23.01.2024.

Ispitivanje završeno:

26.01.2024.







# EURO INSPEKT d.o.o.

Sarajevo  
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Tel.: +387 33 206 699  
Fax: +387 33 206 593

## REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 243-3/24

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	<sup>1)</sup> DV
n <sub>1</sub>					
Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Fekalne koliformne bakterije ( <i>Escherichia coli</i> )	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Clostridium perfringens</i> (spore)	cfu/100 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

### <sup>2,3,4)</sup> IZJAVA O USKLAĐENOSTI:

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 29.01.2024.



Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,  
dipl. veterinar

Napomene: <sup>1)</sup> Dozvoljena vrijednost

<sup>2)</sup> Izjava o usklađenosti je formirana binarnim pravilom odlučivanja bez upotrebe zaštitnog pojasa

<sup>3)</sup> Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost

<sup>4)</sup> Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama

<sup>5)</sup> Neakreditovana metoda

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

- Kraj izvještaja -



**EURO INSPEKT** d.o.o.  
Sarajevo  
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Tel.: +387 33 206 699  
Fax: +387 33 206 593

**IZVJEŠTAJ O UZORKOVANJU BR. 243-4/24**

Naziv uzorka: Voda iz česme  
Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac  
Broj zahtijeva/naloga: 243/24  
Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradačac  
Zapisnik o uzorkovanju: Z-243/24  
IBN: 243-4/24  
Mjesto uzorkovanja: Lokalitet: T.C. Bingo  
Metoda uzorkovanja: <sup>1)</sup>BAS EN ISO 19458:2008  
Plan uzorkovanja: Prema planu uzorkovanja: PQ-03/20  
Oblik i količina uzorka: 2 x 500 ml  
Datum uzorkovanja: 23.01.2024. Vrijeme uzorkovanja: 09:00  
Ostali podaci o uzorku: -  
Uslovi sredine: -  
Uslovi transporta: Temperatura frižidera: 5,2 °C  
Napomena: -

<sup>1)</sup> Akreditovana metoda



Tehnički rukovodilac

Mehmed Sultanović,  
dipl. veterinar

Rukovodilac laboratorije

Admir Rastić, ing.

Sarajevo, 29.01.2024.

- Kraj izvještaja -



**EURO INSPEKT** d.o.o.  
Sarajevo  
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Tel.: +387 33 206 699  
Fax: +387 33 206 593

## IZVJEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU BR. 243-4/24

Naziv uzorka: Voda iz česme

Nalogodavac: J.P. "Komunalac" d.d., Gradačac

Broj zahtijeva/naloga: 243/24

Korisnik/vlasnik: J.P. "Komunalac" d.d., Huseina Kapetana Gradašćevića 114, Gradača

Zapisnik o uzorkovanju: Z-243/24

IBN: 243-4/24

Porijeklo uzorka: -

Oblik i količina uzorka: Uzorkovano od strane laboratorije - Izvještaj o uzorko 243-4/24

Datum proizvodnje: - Rok trajanja:

Ostali podaci o uzorku: Lokalitet: T.C. Bingo

Datum prijema:

23.01.2024.

Uzeto u postupak:

23.01.2024.

Ispitivanje završeno:

26.01.2024.





**EURO INSPEKT** d.o.o.  
Sarajevo  
OJ Laboratorija

Adresa: H. Kreševljakovića 16-18, Sarajevo  
ID broj: 4200330020001  
Poreski broj: 01071458  
Matični registracijski broj: 20321156  
Kantonalni sud Sarajevo: MRB SU 1-1801

e-mail: [inspekt@bih.net.ba](mailto:inspekt@bih.net.ba)

Tel.: +387 33 206 699  
Fax: +387 33 206 593

## REZULTATI MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Naziv uzorka: Voda iz česme

IBN: 243-4/24

Ispitivani parametar	Mjerna jedinica	Metoda	Mjerna nesigurnost	Rezultat	<sup>1)</sup> DV
n <sub>1</sub>					
Ukupan broj aerobnih bakterija na 22°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	100
Ukupan broj aerobnih bakterija na 37°C	cfu/ml	BAS EN ISO 6222:2003	-	nisu izolovane	20
Ukupne koliformne bakterije	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Fekalne koliformne bakterije ( <i>Escherichia coli</i> )	cfu/100 ml	BAS EN ISO 9308-1:2015	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
Enterokoki	cfu/100 ml	BAS EN ISO 7899-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Clostridium perfringens</i> (spore)	cfu/100 ml	BAS EN 26461-2:2003	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/100 ml	BAS EN ISO 16266:2009	-	nisu izolovane	Nisu dozvoljene

<sup>2,3,4)</sup> **IZJAVA O USKLAĐENOSTI:**

Ispitivani parametri na uzorku su usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH br. 40/10, 43/10, 30/12, 62/17).

Sarajevo, 29.01.2024.



Tehnički rukovodilac

  
Mehmed Sultanović,  
dipl. veterinar

Napomene: <sup>1)</sup> Dozvoljena vrijednost

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-20-01

<sup>2)</sup> Izjava o usklađenosti je formirana binarnim pravilom odlučivanja bez upotrebe zaštitnog pojasa

<sup>3)</sup> Izjava o usklađenosti je bazirana na 95 %-tnoj vjerovatnoći pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost

<sup>4)</sup> Izjava o usklađenosti je dio akreditovanog područja za parametre ispitane akreditovanim metodama

<sup>5)</sup> Neakreditovana metoda

- Kraj izvještaja-